

8. september 2021

20/14274-7

## **ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE**

### **i sag om afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 6400 Sønderborg**

Energiklagenævnet har modtaget en klage fra [XXX] (herefter klager) over Energistyrelsens afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud fra Bygningspuljen til et energiforbedringsprojekt vedrørende ejendommen beliggende [XXX], 6400 Sønderborg.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse.

#### **Nævnets sammensætning**

Nævnsformand og dommer Peter Ulrik Urskov  
Seniorforsker og civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen  
Professor Per Kvols Heiselberg

#### **ENERGIKLAGENÆVNET**

NÆVNENES HUS

Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf. 72 40 56 00

CVR-nr. 37 79 55 26

EAN nr. 5798000026070

ekn@naevneneshus.dk

[www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

#### **1. Klagen til Energiklagenævnet**

Energiklagenævnet modtog den 11. december 2020 klagen over Energistyrelsens afgørelse af 7. december 2020. Ved afgørelsen meddelte Energistyrelsen afslag på ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen.

Sagen har for Energiklagenævnet drejet sig om, hvorvidt Energistyrelsen med rette har meddelt afslag på klagers ansøgning om tilskud fra Bygningspuljen til energiforbedringsprojektet.

#### **2. Sagens oplysninger**

Klager har ansøgt Energistyrelsen om tilskud fra Bygningspuljen til isolering af lette ydervægge.

Bygningspuljen er en støtteordning, der giver mulighed for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Energistyrelsen traf på baggrund af en vurdering af klagers ansøgning den påklagede afgørelse om afslag på tilskud fra Bygningspuljen.

### **3. Energistyrelsens afgørelse**

Ved afgørelsen af 7. december 2020 meddelte Energistyrelsen, at der ikke kunne gives tilskud fra Bygningspuljen til klagers energirenoveringsprojekt, der vedrører isolering af lette ydervægge.

Energistyrelsen lagde med henvisning til § 12 i bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse<sup>1</sup> (herefter bekendtgørelsen) vægt på, at konstruktionen, der er ansøgt om tilskud til, ikke fremgår af ejendommens energimærke.

### **4. Klagers bemærkninger**

Klager er uenig i Energistyrelsens afgørelse.

Til støtte for klagen har klager anført følgende:

”[...]

Jeg har søgt om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse - Bygningspuljen.

Min ansøgning er blevet afvist pga. jeg har ikke fremsendt energimærke på bygningen.

Bygningens energimærke er E. Jeg har prøvet at indtaste E i rubrikken. Der er kommet opmærkning "Forkert format".

Der er ikke min skyld, jeg har ikke kunnet udfylde rubrikken. Jeg tror, at der er opstået en teknisk fejl.

[...]”

### **5. Energistyrelsens bemærkninger**

Energistyrelsen finder, at afgørelsen af 7. december 2020 skal stadfæstes.

Energistyrelsen bemærker, at der ikke kan gives tilsagn om tilskud til isolering af lette ydervægge, da konstruktionen ikke er registreret i det energimærke, der foreligger på ejendommens rumvarmeanlæg, jf. bekendtgørelsens § 4 og § 12.

### **6. Retsgrundlaget**

Retsgrundlaget fremgår af bilag til denne afgørelse.

### **7. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen**

Energiklagenævnet bemærker, at tilsagn om tilskud til energiforbedringsprojekter vedrørende bygningens klimaskærm efter bekendtgørelsens § 11, stk.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1467 af 12. oktober 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Bekendtgørelsen var gældende på det tidspunkt, hvor Energistyrelsen traf afgørelse i sagen, men er i dag erstattet af bekendtgørelse nr. 525 af 26. marts 2021.

1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, er betinget af, at der til brug for behandlingen af ansøgningen for bygningen foreligger en energimærkning udarbejdet på grundlag af en bygningsgennemgang efter bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Energiklagenævnet bemærker, at der herved opstilles et kriterie om, at energimærkningen skal anvendes som dokumentation ved vurdering af ansøgninger om tilskud til energiforbedringsprojekter.

De faktiske forhold, der bliver præsenteret i energimærkningen, bruges til at se, om bygningens nuværende tilstand opfylder nogle specifikationer, som skal sikre, at det kun er tiltag, der fører til reelle energibesparelser, der får tilskud.

Energiklagenævnet finder derfor, at energimærkningen skal lægges til grund for ansøgningen om tilsagn om tilskud til energiforbedringsprojektet.

Energiklagenævnet bemærker, at konstruktionen, som klager ansøger om tilskud til, ikke er registreret i ejendommens energimærke, som Energistyrelsen har indhentet til brug for sagen. Det er således ikke muligt at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt de i bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 1, anførte betingelser for at opnå tilskud til klagers energirenoveringsprojekt er opfyldt.

Energiklagenævnet er på denne baggrund enig i Energistyrelsens afgørelse.

Energiklagenævnet bemærker, at klager har mulighed for at indsende en ny ansøgning om tilskud til energiforbedringsprojektet, såfremt klager på et senere tidspunkt opfylder kravene for tilskud fra Bygningspuljen. Energistyrelsen kan vejlede om reglerne herom, herunder om muligheden for at ansøge om tilskud til en ny energimærkning.

Energiklagenævnet henviser til hjemmesiden [www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk) for yderligere information.

## **8. Energiklagenævnets afgørelse**

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 7. december 2020.

Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 7. september 2021.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 32, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1467 af 12. oktober 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiveringer i bygninger til helårsbeboelse.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på hjemmesiden [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) under menupunktet Nævnene > Energiklagenævnet > Tidligere afgørelser under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.

På nævnets vegne

Peter Ulrik Urskov  
Nævnsformand

Rasmus Bjerre Bach  
Fuldmægtig, cand. jur.

Afgørelsen er sendt til:

[XXX]

Energistyrelsen

## Bilag:

*Uddrag af bekendtgørelse nr. 1467 af 12. oktober 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse:*

”[...]

**§ 4.** Tilskud efter denne bekendtgørelse kan efter forudgående ansøgning ydes til private bygningsejere, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, og virksomheder, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, til gennemførelse af energiforbedringsprojekter i deres bygninger til et eller flere af følgende energiforbedringstiltag:

- 1) Energiforbedringer vedrørende bygningens klima- skærm omfattende følgende tiltag, jf. § 12:
  - a) Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
  - b) Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
  - c) Isolering af terrændæk.
  - d) Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
  - e) Udskiftning af facadevinduer.
  - f) Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.).
  - g) Udskiftning af ovenlysvinduer.
  - h) Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

...

**§ 11.** Tilsagn om tilskud til energiforbedringsprojekter vedrørende bygningens klimaskærm, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, og drift, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, er betinget af, at der til brug for behandlingen af ansøgningen for bygningen foreligger energimærkning udarbejdet på grundlag af en bygningsgennemgang efter bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, hvor startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode er fra 1. oktober 2012 eller senere, og der ikke er foretaget følgende ændringer:

- 1) Ændring i klimaskærmen, der fører til ændrede forudsætninger for transmissionstab eller transmissionsareal for den eller de bygningsdele, som energiforbedringsprojektet omfatter, når energiforbedringsprojektet indeholder tiltag vedrørende bygningens klimaskærm, jf. § 4, stk. 1, nr. 1.
- 2) Ændringer, der fører til en ændring af bygningens ventilerede areal, når energiforbedringsprojektet indeholder tiltag vedrørende bygningens drift, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, litra a - b.
- 3) Ændringer, der fører til en ændring af bygningens opvarmede areal til beboelse, eller ændringer i bygningens opvarmningsanlæg, når energiforbedringsprojektet indeholder tiltag vedrørende bygningens drift, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, litra c.

...

**§ 12.** Tilsagn om tilskud til energiforbedringstiltag vedrørende bygningens klimaskærm, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, er for de enkelte tiltag betinget af følgende:

1) Ved udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra a, skal ydervæggen før energiforbedringstiltagets påbegyndelse have en U-værdi ikke lavere end 0,21 W/m<sup>2</sup>K og efter energiforbedringstiltagets afslutning højest have en U-værdi på 0,18 W/m<sup>2</sup>K.

...

[...]”